



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4090032 vom/ dated 13.11.2017

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.  
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>Alarmdruckschalter / Alarm pressure switch</p> <p>mit dem folgenden zulässigem Druck / with the following allowable pressure:</p> <p>2 bar mit Kunststoff- und Aluminiumflansch / 2 bar with synthetic and aluminium flange</p> <p>und dem folgendem Schalldruckbereich / and the following range of switch pressure:</p> <p>0,35 bar – 1 bar</p> <p>Ausführung gemäß Datenblatt Typenschlüssel Alarmdruckschalter MDR- F...VdS, Nr. 30.830.80.045/ design according to data sheet type code alarm pressure switch MDR-F...VdS, No. 30.830.80.045</p>	<p>MDR-F2</p>		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4090032 vom/ dated 13.11.2017

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.  
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
VdS-Prüfbericht/ VdS test report	WAL 09018 WAL 17025	30.03.2009 10.11.2017	
Dokumentenliste MDR-F/ list of document MDR-F	30.830.80.043, Rev. E	09.11.2017	4



Anlage / Enclosure 3

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 4090032 vom/ dated 13.11.2017

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.  
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Bei der Anwendung des Alarmdruckschalters Typ 'MDR-F2' ist die Einbau- und Montageanweisung des Herstellers zu beachten.

The installation and mounting instructions of the manufacturer have to be observed when using the pressure switch type 'MDR-F2.'